

**Форма 3.6. Информация  
об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг  
регулируемых организаций и их соответствии установленным требованиям**

1) Показатели аварийности на канализационных сетях и количество засоров для самотечных сетей (единиц на километр)	0
2) Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям:	4
а) взвешенные вещества	4
б) БПК5	4
в) аммоний-ион	4
г) нитрит-анион	4
д) фосфаты (по Р)	4
е) нефтепродукты	4
ж) микробиология	-
3) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям:	
а) взвешенные вещества	0
б) БПК5	0
в) аммоний-ион	0
г) нитрит-анион	0
д) фосфаты (по Р)	0
е) нефтепродукты	0
ж) микробиология	-
6) Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении)	0
7) Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней)	0

Специалист по экологической безопасности



Зенина М.А.